



322/146/149/2012

Gdynia, dnia 31-07-2012r.

**ATEST HIGIENICZNY Nr 128/322/149/2012**

1. Wyrób (materiał) **Blaty robocze**  
grubość 28 mm i 38 mm
2. Przeznaczenie do stosowania jako materiał dekoracyjny przy wykończeniu wnętrz
3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny Kronopol Sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
4. Producent Kronopol Sp. z o.o.  
ul. Serbska 56  
68-200 Żary
5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:  
- obciążenie materiałem  $0,8 \text{ m}^2/\text{m}^3$  kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych,  
- obciążenie materiałem  $1 \text{ m}^2/\text{m}^3$  kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach.  
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.  
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo OB-RPPD Sp. z o.o. LB/452/735/12 z dn. 26-07-2012, Sprawozdanie z badań Nr 4251/58/2012 z dn. 26-07-2012 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Czarniej Wodzie. Klasa higieniczności E-I.
7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.

KRONOPOL  
Zakład Toksykologii Środowiska  
*[Signature]*  
ul. Powstania Styczniowego 9B  
81-519 Gdynia